



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

Olesno 22 listopada 2016 r.

HK/DŚ-43360-6-5/16 Gorzów Śl.

Wpłynęło
Kancelaria Ogólna

24. 11. 2016

zakt 125 25. 11. 2016

Zakład Usług Komunalnych
46-310 Gorzów Śląski
ul. Wojska Polskiego 13A

Ilość załączników
Podpis *Stach*

Ocena jakości wody

Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 21.11.2016 r. nr 673/W/N/OK/16, 674/W/N/OK/16, 675/W/N/OK/16 pochodzącej z wodociągu sieciowego w Gołej zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim, (protokół z dnia 14.11.2016 r. nr HK/DŚ-43360-6-5/16) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015r. poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdza, że jakość wody w zakresie parametrów zbadanych bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym nie budzi zastrzeżeń.

W związku z powyższym woda jest dopuszczona do spożycia.

W pobranej próbce wody w dniu 14.11.2016r. (nr sprawozdania 673/W/N/OK/16) w punkcie SUW -woda uzdatniona zaobserwowano

- podwyższony poziom mętności 1,6 NTU (przy wartości dopuszczalnej 1,0 NTU)
- niską twardość wody 23mg/lCaCO₃ (przy zakresie zalecanym 60-500 mg/lCaCO₃) co może być efektem podnoszenia pH za pomocą wodorotlenku sodu.

Podwyższony poziom mętności wywołany jest najczęściej zbyt intensywnym pompowaniem wody ze studni lub drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie na skutek nieodpowiedniego uzdatniania. Woda o wysokiej mętności może chronić mikroorganizmy przed działaniem dezynfekcyjnym i może pobudzać wzrost bakterii.

Podwyższona mętność nie wpłynęła jednak na pogorszenie jakości wody, w związku z powyższym zaleca się, aby mętność była utrzymywana na możliwie najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody pod względem mikrobiologicznym, zwracanie uwagi na poprawność działania procesów uzdatniania wody oraz na bieżąco monitorowanie jakości wody pod względem mętności celem obniżenia jego poziomu do wartości < 1NTU.

Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 61 poz. 417 z póź. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi załącznik 4 - „Dodatkowe wymagania Chemiczne , jakim powinna odpowiadać woda”, twardość wody w przeliczeniu na węglan wapnia jest wartością zalecaną ze względów zdrowotnych ,co oznacz , że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

Jolanta Bala
mgr inż. Jolanta Bala

Sprawę prowadzi :

Dawid Świdorski

Tel. 34 358 2684 (wew. 28)

Załączniki (dla ZUK):

1. Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK/DŚ-43360-6- 5/16
2. Sprawozdania z badań wody nr 673/W/N/OK/16 -675/W/N/OK/156

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gorzowa
2. a/a