



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

Olesno, dn. 02 grudnia 2020r.

HK.4460.7.6.2020.KW

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.

Wpłynęło
Kancelaria Ogólna

07.12.2020

Zakład Usług Komunalnych
ul. Wojska Polskiego 13A
46-310 Gorzów Śląski

Ilość załączników

Podpis

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody z dnia 16.11.2020r. i 17.11.2020r. nr 568238/20/TCH, nr 568239/20/TCH, nr 442/W/S/OK/20, nr 444/W/S/OK/20 i nr 445/W/S/OK/20 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Gorzowie Śląskim, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 03.11.2020r. Zakład Usług Komunalnych pobrał w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim. Miejscami pobierania próbek były: Jastrzygowice – przepompownia wody i Pawłowice 25 - przedszkole.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono w punkcie SUW – (woda uzdatniona) obecność bakterii grupy coli w ilości 4jtk/100 ml oraz >300jtk/100ml ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h. Powyższych przekroczeń nie odnotowano natomiast na sieci w wodzie u konsumenta. W związku z przekroczeniami, Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim przeprowadził chlorowanie wody oraz płukanie sieci wodociągowej. W dniu 12.11.2020r. Zakład Usług Komunalnych pobrał ponownie do badań 4 próbki wody z punktów: SUW – woda uzdatniona, SUW – jadalnia, Gorzów Śląski – przedszkole, Jastrzygowice – przepompownia wody. Przeprowadzone badania w zakresie obecności bakterii escherichia coli, bakterii grupy coli, enterokoki oraz ogólnej liczby mikroorganizmów nie wykazały przekroczeń.

W związku z powyższym woda dostarczana konsumentom **spełnia wymagania** określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Równocześnie na podstawie przesłanych sprawdzian Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie stwierdził brak wyników z badania wody z punktu studnia nr 5. W związku z powyższym proszę, aby zaległe sprawozdanie przesać do PPIS w Oleśnie w terminie do 18.12.2020r.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Oleśnie

KIEROWNIK
Oddziału Epidemiologii

mgr Teresa Zółtaszek

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gorzowa Śląskiego, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Sprawę prowadzi:

Kamila Węglowska tel. 34 358 2684 (wew. 28)