



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Oleśno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/psse-olesno

Oleśno, dn. 16 marca 2022r.

HK.90820.7.2.2022.KW

Urząd Miejski w Gorzowie Ślą.
Wpłynęło
Kancelaria Ogólna

18.03.2022

Ilość załączników:
Podpis: *[Signature]*

Zakład Usług Komunalnych
w Gorzowie Śląskim sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 13A
46-310 Gorzów Śląski

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 195);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody z dnia 14.03.2022r. nr 78/W/N/OK/22 i nr 80/W/N/OK/22 pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody z wodociągu sieciowego w Gorzowie Śląskim zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o.o.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 07.03.2022r. pobrano do badań 3 próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej w Gorzowie Śląskim z punktów czerpalnych u konsumenta. Miejscami pobierania próbek były: Jastrzygowice – przepompownia, Pawłowice 25 - przedszkole (kuchnia - zlew), Jamy 61 (kuchnia – umywalka). Ponadto pobrano jedną próbkę wody z punktu: SUW – woda uzdatniona.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Oleśnie

KIEROWNIK
Oddziału Epidemiologii
[Signature]
mgr Teresa Zółtaszek

Załączniki: (dla ZUK w Gorzowie Śląskim sp. z o.o.)

1. Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK.90820.7.2.2022.KW
2. Kserokopie sprawozdań z badań wody od nr 77/W/N/OK/22 do nr 80/W/N/OK/22

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gorzowa Śląskiego, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Sporządził:

Kamila Węglowska - tel. 34 358 2684 (wew. 28)