



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno


sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

https://www.gov.pl/web/psse-olesno

Olesno, dn. 15 grudnia 2022r.

HK.90820.6.6.2022.KW



Zakład Usług Komunalnych
w Gorzowie Śląskim sp. z o.o.
ul. Towarowa 4
46-310 Gorzów Śląski

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z póź. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z póź. zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanego sprawozdania z badań próbki wody z dnia 29.11.2022r. nr 521984/22/TYC pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Golej zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o.o.

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 16.11.2022r. Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim sp. z o.o. pobrał w ramach kontroli wewnętrznej próbkę wody z wodociągu sieciowego w Golej. Miejscem pobierania próbki były Zdziechowice 98.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

mgr inż. Izabela Pietrzak

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1 Burmistrz Gorzowa, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

Sporządził:

Kamila Węglowska - tel. 34 358 2684 (wew. 28)