



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

HK/DŚ-43360-8-5/16

Urząd Miejski w Gorzowie Śl.

Wpłynęło
Kancelaria Ogólna

20.10.2016

Ilość załączników

Podpis

Ocena jakości wody

Olesno 18 października 2016 r.

Adresat

Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 14.10.2016 r. nr 623/W/N/OK/16, 624/W/N/OK/15 pochodzącej z *wodociągu sieciowego w Uszycach* zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Gorzowie Śląskim, (protokół z dnia 10.10.2016 r. nr HK/DŚ-43360-8-5/16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015r. poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdza, że jakość wody w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i mikrobiologicznie w w/w wodociągu sieciowym nie budzi zastrzeżeń.

W związku z powyższym **woda jest dopuszczona do spożycia.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie informuje, że w punkcie SUW (woda uzdatniona) obserwuje się niską twardość wody 25mg/lCaCO₃ (przy zakresie zalecanym 60-500 mg/lCaCO₃) co może być efektem podnoszenia pH za pomocą wodorotlenku sodu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015r. poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi załącznik 4 - „Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda”, twardość wody w przeliczeniu na węglan wapnia jest wartością zalecaną ze względów zdrowotnych, co oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

mgr inż. Jolanta Bala

Sprawę prowadzi :

Dawid Świdorski

Tel. 34 358 2684 (wew. 28)

Załączniki (dla ZUK):

1. Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK/DŚ-43360-8-5/16
2. Sprawozdania z badań wody nr 623/W/N/OK/15, 624/W/N/OK/15

Otrzymuje:

1. Zakład Usług Komunalnych 46-310 Gorzów ul. Wojska Polskiego 13A

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gorzowa
2. a/a